

IMS 100 NT

Installation and Operation Manual



CEDES AG is certified according to ISO 9001: 2015

English	Pages	2 – 12
Deutsch	Seiten	13 – 24

Contents

- 1. About this manual**
- 1.1 Measurements
- 1.2 Related documents
- 1.3 CEDES headquarters
- 2. Safety information**
- 2.1 Non-intended use
- 2.2 Hazards of laser beams
- 3. Symbols, safety messages**
- 3.1 Safety messages categories
- 4. Introduction**
- 4.1 Features of the IMS 100 NT
- 5. Delivery package**
- 6. Installation**
- 6.1 Switch OFF main power
- 6.2 Possible sensor positions
- 6.3 Center opening door
- 6.4 Right side-opening doors
- 6.5 Left side-opening doors
- 6.6 5 degree bracket
- 6.7 If needed - removal of expanding rivets
- 7. Electrical installation**
- 7.1 Cable and electrical connection of IMS 100 NT
- 7.2 Output logic
- 7.3 Timeout function
- 7.4 Integrating of IMS 100 NT
- 7.5 Power-up and test for proper function
- 8. LED status description**
- 9. Trouble shooting**
- 10. Maintenance**
- 11. Disposal**
- 12. Technical data**
- 13. Dimensions**

1. About this manual

- 2** The “IMS 10 NT Installation and Operation Manual” is the original version and features metric measurements.
- 2**
- 2** The version number is printed at the bottom of each page.
- 2** To make sure you have the latest version, visit www.cedes.com where this manual and related documents can be downloaded.
- 3**
- 3** **1.1 Measurements**
- 3** Measurements are, if not stated otherwise, given in mm (non-bracketed numbers) and inches (numbers in brackets).
- 4**
- 4** **1.2 Related documents**
- 5** IMS 100 NT datasheet
- 5** 001 154 en
- 5**
- 6** **1.3 CEDES headquarters**
- 7** CEDES AG
- 9** Science Park
- 9** CH-7302 Landquart
- 9** Switzerland

2. Safety information

**IMPORTANT
READ BEFORE INSTALLATION!**

- 11** The IMS 100 NT was developed and manufactured using state-of-the-art systems and technologies. However, injury and damage to the sensor can still occur.
- 11**
- 12** **To ensure safe conditions:**
- 12** ▶ Read all enclosed instructions and information.
- 12** ▶ Follow the instructions given in this manual carefully.
- 24** ▶ Observe all warnings included in the documentation and attached to the sensor.
- ▶ Do not use the sensor if it is damaged in any way.
- ▶ Keep the instruction manual on site.

Important:
The IMS 100 NT must be used in conjunction with a door protection system (e.g. light curtain, mechanical edge, etc.). When the IMS 100 NT is used with these devices, it is the responsibility of the installer to ensure that, on completion, the installation complies with all the relevant codes and regulations that pertain to infrared and photoelectric door protection devices!

Fail Safe Operation:

Because door system designs are not inherently fail safe, there are rare situations when doors can close, even with an obstacle or person present. Therefore, there must be, by code, other safety means to prevent passengers from being hurt by the elevator doors. Dangerous situations, such as described, should be detected by the elevator control system, which, in turn, should cause the elevator to be taken out of service.

In general, door protection systems cannot provide absolute safety for elevator passengers passing through the doorway. They cannot be used as fail-safe devices of the door mechanism. This safety function must be provided by a fail-safe force and kinetic energy limiter.

The IMS 100 NT should only be installed by authorized and fully trained personnel! The installer or system integrator is fully responsible for the correct integration of the sensor. It is the sole responsibility of the planner and/or installer and/or buyer to ensure that this product is used according to all applicable standards, laws and regulations in order to ensure correct operation of the whole application.

Any alterations to the device by the buyer, installer or user may result in unsafe operating conditions. CEDES is not responsible for any liability or warranty claim that results from such manipulation.

Failure to follow instructions given in this manual and/or other documents related to the IMS 100 NT may cause customer complaints, serious call backs, damage or injury.

2.1 Non-intended use

The IMS 100 NT **must not be used** for:

- Protection of dangerous machines
- Equipment in explosive atmospheres
- Equipment in radioactive environments



Use only specific and approved safety devices for such applications, otherwise serious injury or death or damage to property may occur!

2.2 Hazards of laser beams



DANGER - INVISIBLE LASER BEAMS CLASS 4

The sensor should never be opened. If it is opened accidentally, the laser beams reach Class 4 level and exposure of eyes or skin to direct or scattered radiation must always be avoided.

In the case of a defective or missing lens, switch the power supply off immediately.

3. Symbols, safety messages

Symbol	Meaning
▶	Single instruction or measures in no particular order
1. 2. 3.	Sequenced instructions
•	List, in no order of importance
→	Reference to a chapter, illustration or table within this document
Important	Important information for the correct use of the sensor

3.1 Safety messages categories

Warning of serious health risks

WARNING
Serious health risks

Highlights critical information for the safe use of the sensor. Disregarding these warnings can result in serious injury or death.

- ▶ Follow the measures highlighted by the triangle-shaped arrows
- ▶ Consult the safety information in Chapter 2 of this manual

Caution of possible health risk

CAUTION
Possible health risks

Highlights critical information for the safe use of the sensor. Disregarding these warnings can result in injury.

- ▶ Follow the measures highlighted by the triangle-shaped arrows
- ▶ Consult the safety information in Chapter 2 of this manual

Notice of damage risk

NOTICE
Risk of damage

Disregarding these notices can lead to damage to the sensor, the door controller and/or other devices.

- ▶ Follow the measures highlighted by the triangle-shaped arrows

4. Introduction

The IMS 100 NT sensor is used to enhance elevator door protection systems by providing sensor detection in front of the elevator cab entrance. It is used with existing two-dimensional (2D) elevator door protection systems such as light curtains or mechanical edges to provide three-dimensional (3D) protection. The IMS 100 NT can be used for new elevator installations or for modernization of existing elevator systems.

As an extension to existing door-protection devices, the purpose of the IMS 100 NT sensor is to monitor the entrance area of the elevator door for people or objects entering the elevator cab. By using "Time of Flight" (TOF) technology, the IMS 100 NT sensor can detect the difference between a person or object approaching the elevator cab and a stationary person or object in the elevator cab entrance area. The sensor's compact, housing is optimized for difficult mounting locations, including narrow elevator cab transoms.

When the elevator cab door opens, the IMS 100 NT quickly acquires a reference image of the elevator cab entrance area. This reference image is then compared to the sensor's current image. The IMS 100 NT behaves similarly to other door protection systems (e.g. light curtains). When the sensor is clear of moving person(s) or object(s), the semiconductor-based output will be active (HIGH, e.g. 24 VDC). When a moving person or object is detected within the sensor's field of view (approximately 900 mm wide by 200 mm depth), the semiconductor output will transition to inactive (LOW, e.g. 0 VDC). The IMS 100 NT can also be configured so that the semiconductor output will automatically transition to active (HIGH, e.g. 24 VDC) after a fixed 18-second timer has expired (e.g. for nudging).




Figure 1: IMS 100 NT - corner-mounted for side-opening doors

4.1 Features of the IMS 100 NT

- Prevents accidents
- Prevents damage to elevator doors
- Offers double safeguarding when combined with light curtain
- No need to configure the monitored area
- Automatic door recognition using TOF technology
- Extremely reliable object detection using TOF technology
- Ideal for both new facilities and modernization
- Entrance area monitoring reduces door-opening time

5. Delivery package

The IMS 100 NT system consists of the following components:



- 1 × IMS 100 NT (preassembled)
- 1 × Mounting box IMS 100 NT, surface mounting
- 1 × Connection cable (2.8 m / 9.19 ft)
- 1 × IMS 100 NT accessories kit
- 1 × Installation guide
- 1 × Drilling template
- 1 × Power Line Converter 85 ...265 VAC (depending on the ordered kit)

Important:

Integrating the CEDES IMS 100 NT sensor into a new or existing door protection system can be accomplished in several ways depending on the elevator control system requirements. The following sections provide examples for incorporating the IMS 100 NT into an existing system. The contents of each delivery depend on the system ordered. Should you have any queries regarding the contents of this delivery, or if you require application assistance, please contact CEDES or your local distributor.

6. Installation

The installation should be done in the following order:

- ▶ Switch off power and mark clearly that this elevator is out of service.
- ▶ Installation of the IMS 100 NT .
- ▶ Electrical installation and integration of IMS 100 NT.
- ▶ Power-up and test for proper function.

6.1 Switch OFF main power

For your own safety, turn the power off before you start working on the elevator! Clearly mark that this elevator is out of service. Keep the working area closed to the public all the times.

6.2 Possible sensor positions

IMPORTANT for a correct installation

Cable exits right facing into the elevator cabin (Figure 2, Figure 3, Figure 4)

1. Center opening door

The sensor is placed in the door frame in the center of the door opening.




Figure 2: Mounting position - center opening door

2. Right side-opening door

The sensor is placed in the door frame as near to the slam post as possible.




Figure 3: Mounting position - right side-opening door

3. Left side-opening door

The sensor is placed in the door frame as near to the slam post as possible.




Figure 4: Mounting position - left side-opening door

6.3 Center opening door

6.3.1 Surface mounting




Figure 5: Surface mounting (center opening doors)

The sensor has to be installed on the transom:




Figure 6: Position of the mounting box on the transom (center opening doors)

1. Drill two 3.2 mm (1/8 inch) holes for the mounting box with 100 mm distance into the transom.
Drill a 10 mm (3/8 inch) hole into the transom for the sensor cable (Figure 7).

Notice:

For convenient installation use the supplied drilling template.




Figure 7: Drilling template

2. Mount the mounting box with the two 3.5 mm self-tapping screws on the transom.
3. Route the cable up through the 10 mm hole (3/8 inch) in the transom. Slide the preassembled sensor into the mounting box and fix it with the two expanding rivets.
4. Remove the foil from the optical cover after the electrical connection but before testing.

6.3.2 Flush mounting




Figure 8: Flush mounting (center opening doors)

The sensor has to be installed into the transom:




Figure 9: Position of the rectangle in the transom (center opening doors)

1. Cut a rectangle of 30 x 89 mm out of the transom.
2. Drill two 4.8 mm (3/16 inch) diameter holes for the preassembled sensor into the transom with 120 mm distance from drilling hole to drilling hole (Figure 10).

Notice:

For a convenient installation use the supplied template.




Figure 10: Template (Drilling and cutting out)

3. Route cable up through the hole in the transom. Slide the preassembled sensor into the cutout and fix it with the two expanding rivets.
4. Remove the foil from the optical cover after the electrical connection but before testing.

6.4 Right side-opening doors

NOTICE

The further away the IMS 100 NT is mounted from the doorframe, the earlier the sensor switches into the door mode (door has been detected) and no longer detects objects.

6.4.1 Surface mounting




Figure 11: Surface mounting (right side-opening doors)

The sensor has to be installed on the transom:




Figure 12: Position of the mounting box on the transom (right side-opening doors)

1. Drill two 3.2 mm (1/8 inch) holes for the mounting box with 100 mm distance into the transom. Drill a 10 mm (3/8 inch) hole into the transom for the sensor cable (Figure 13).

Notice:

For convenient installation use the supplied drilling template.




Figure 13: Drilling template

2. Mount the mounting box with the two 3.5 mm self-tapping screws on the transom.
3. Route the cable up through the 10 mm hole (3/8 inch) in the transom. Slide the preassembled sensor into the mounting box and fix it with the two expanding rivets.
4. Remove the foil from the optical cover after the electrical connection but before testing.

6.4.2 Flush mounting




Figure 14: Flush mounting (ride side-opening doors)

The sensor has to be installed into the transom:




Figure 15: Position of the rectangle in the transom (ride side-opening doors)

1. Cut a rectangle of 30 x 89 mm out of the transom.
2. Drill two 4.8 mm (3/16 inch) diameter holes for the preassembled sensor into the transom with 120 mm distance from drilling hole to drilling hole (Figure 16).

Notice:

For convenient installation use the supplied template.




Figure 16: Template (Drilling and cutting out)

3. Route cable up through the hole in the transom. Slide the preassembled sensor into the cutout and fix it with the two expanding rivets.
4. Remove the foil from the optical cover after the electrical connection but before testing.

6.5 Left side-opening doors

NOTICE

The further away the IMS 100 NT is mounted from the doorframe, the earlier the sensor switches into the door mode (door has been detected) and no longer detects objects.

6.5.1 Surface mounting




Figure 17: Surface mounting (left side-opening doors)

The sensor has to be installed on the transom:




Figure 18: Position of the mounting box on the transom (left side-opening doors)

1. Drill two 3.2 mm (1/8 inch) holes for the mounting box with 100 mm distance into the transom. Drill a 10 mm (3/8 inch) hole into the transom for the sensor cable (Figure 19).

Notice:

For convenient installation use the supplied drilling template.




Figure 19: Drilling template

2. Mount the mounting box with the two 3.5 mm self-tapping screws on the transom.
3. Route the cable up through the 10 mm hole (3/8 inch) in the transom. Slide the preassembled sensor into the mounting box and fix it with the two expanding rivets.
4. Remove the foil from the optical cover after the electrical connection but before testing.

6.5.2 Flush mounting




Figure 20: Flush mounting (left side-opening doors)

The sensor has to be installed into the transom:




Figure 21: Position of the rectangle in the transom (left side-opening doors)

1. Cut a rectangle of 30 x 89 mm out of the transom.
2. Drill two 4.8 mm (3/16 inch) diameter holes for the preassembled sensor into the transom with 120 mm distance from drilling hole to drilling hole (Figure 22).

Notice:

For convenient installation use the supplied template.




Figure 22: Template (Drilling and cutting out)

3. Route cable up through the hole in the transom. Slide the preassembled sensor into the cutout and fix it with the two expanding rivets.
4. Remove the foil from the optical cover after the electrical connection but before testing.

6.6 5 degree bracket

This bracket can be used when the people/object detection takes place too close to the elevator door i.e. the person or object is detected too late.

The bracket also reduces the mounting height of the sensor. This is useful when there is insufficient space in the transom for the whole sensor.




Figure 25: Removing the rivets

6.6.1 Exchanging the bracket

1. Remove the optical cover by sliding it over the mounting plate to the side (away from the cable outlet).
2. Remove the mounting plate by lessening the six screws.
3. Replace the existing bracket with the 5 degree one.
4. Re-install the mounting plate using the six screws.
5. Place the optical cover back in place:
 - ▶ Position the optical cover to the right of the mounting plate (1).




Figure 23: Positioning of the optical cover

- ▶ Carefully press down on the left side of the cover (2) and slide it from left to right (3). The cover is correctly mounted when it is centered and cleanly locked in position.




Figure 24: Optical cover - press (2) and slide (3)

6.7 If needed - removal of expanding rivets

Use a small slot screwdriver as shown to remove the expanding rivets from the mounting bracket (Figure 25). The rivets can be reused.

7. Electrical installation

Make sure that the power supply voltage available for the IMS 100 NT is +24 VDC ±20%. The power supply has to provide at least 250 mA for proper operation.

7.1 Cable and electrical connection of IMS 100 NT

Cable color	Connected to
Brown	U _{SP} = 24 VDC ±20%
Blue	GND (0 VDC)
Black	Output (Door re-open signal)
White	Timeout selector




Figure 26: Electrical connection IMS 100 NT

7.2 Output logic

Output	U _{SP}	0 V	Output
Status	No object	Object detected	Door mode
Output	24 VDC HIGH	0 VDC LOW	24 VDC HIGH
Red LED	OFF	ON	Blinking

Figure 27: Output logic IMS 100 NT

NOTICE

The IMS 100 NT detects moving persons and objects. The recalibration time of IMS 100 NT is set to 1.5 s. This means a moving object that becomes static for more than 1.5 s is then ignored by the IMS 100 NT.

7.3 Timeout function

When a moving person or object is detected within the sensor's field of view (approximately 900 mm wide by 200 mm depth), the semiconductor output will transition to inactive (LOW, e.g. 0 VDC).

The IMS 100 NT can also be configured so that the semiconductor output will automatically transition to active (HIGH, e.g. 24 VDC) after a fixed 18-second timer has expired (e.g. for nudging).

The timeout setting can be changed based on the signal connected to the timeout selector (white wire) as shown in the following table:

Timeout selector connection (white wire) has to be connected either/or	Timeout setting
Connected to Us _p	18 s *
Connected to GND (0 VDC)	Infinity

* = The timer begins to count after the first sensor triggering. After this time the sensor will be disabled until the next door opening.

NOTICE

The IMS 100 NT meets all standards for resistance to electromagnetic interference (EMI). However, it is prudent to guard against interference. Therefore, do not guide the connection cables close to cables carrying high voltage and/or high current. The IMS 100 NT cables should also be mounted as far away as possible from the door drive motor or motor inverter (variable voltage, variable frequency drives) to avoid EMI problems.

7.4 Integrating of IMS 100 NT

Integrating the IMS 100 NT sensor into a new or existing door protection system can be accomplished in several ways depending on the elevator control system requirements. The following block diagrams outline examples for incorporating the IMS 100 NT into an existing system. Several other methods for integrating the IMS 100 NT with existing systems are also possible.

Should you have any questions, or if you require application assistance, please contact CEDES or your local distributor.

The Power Line Converter with relay output (Part No. 106 666 or Part No. 111 014) provides a simple means of converting 85 ... 265 VAC input power to 24 VDC. This is required to power the door protection light curtain or the IMS 100 NT while, at the same time, converting semiconductor output of the IMS 100 NT (PNP) to potentialfree (relay) contact.

Additional change-over-relay is needed whenever the existing logic of the light curtain was NC, i.e. whenever the elevator controller needs a high level for "No object". If the existing light curtain already has a relay output, you simply have to make a logical AND conjunction of the two relay outputs.




Figure 28: Integration of IMS 100 NT into an existing light curtain system




Figure 29: Connection to the CEDES Power Line Converter (Part No. 106 666 / 111 014*)

7.5 Power-up and test for proper function

Once the IMS 100 NT and associated door protection system have been installed and wired in accordance with your elevator control system requirements, turn the power on and verify that the system operates as expected. When the CEDES Power Line Converter is connected to 85 ... 265 VAC, the green LED will be illuminated to indicate that 24 VDC power is present for powering the IMS 100 NT sensor and that the input voltage to the power supply is greater than 85 VAC.

The IMS 100 NT has a single red LED that provides output status information (see Chapter 7.2). When this red LED is illuminated (i.e. ON), the IMS 100 NT has detected a moving person or object and the output (black conductor) will be inactive (LOW, e.g. 0 VDC). When this LED is not illuminated (i.e. OFF), the IMS 100 NT has detected no person or object and the output (black wire) will be active (HIGH, e.g. 24 VDC / Us_p); see Chapter 9 for additional information regarding other LED states.

NOTICE

The IMS 100 NT is an intelligent sensor that bypasses itself during door closure. There is no need for an additional sensor(s) for door recognition. When installed correctly, the IMS 100 NT remains active (i.e. not bypassed) until approximately 100 ... 150 mm prior to door closure.

8. LED status description

Red LED	Indication
●	Object detected in IMS 100 NT protection area
○	<ul style="list-style-type: none"> No power connected or No object detected or Sleeping mode (Reduced scan frequency)
⦿	<p>Slow blinking</p> <ul style="list-style-type: none"> Door mode " door has been recognized Sensor keeps flashing as long door is closed <p>Fast blinking</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensor in timeout (see Chapter 7.3) Sensor flashing until door recognition (door mode)

● = LED on ○ = LED off ⦿ = LED blinking

9. Trouble shooting

Problem	Action
No function, door open	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check power supply. ▶ Check wire (connection to power 24 VDC). ▶ Check function of the Power Line Converter.
Door constantly open	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check electrical connection of the light curtain and IMS 100 NT. ▶ Check alignment of IMS 100 NT (check cable direction, see Figure 2 to Figure 4).
No person or object moving in the IMS 100 NT detection area	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check electrical connection to the relay (COM, NO, NC) of the Power Line Converter. ▶ Check mounting position (see Chapter 6). ▶ Check the optically influence of IMS 100 NT to the light curtain. ▶ Clean the sensor. ▶ Make sure that the cables and sensor are located away from sources of electromagnetic interference.
Door closing although person or object in the IMS 100 NT detection area	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check electrical connection of the light curtain and IMS 100 NT. ▶ Check electrical connection to the relay (COM, NO, NC) of the Power Line Converter. ▶ Check alignment of IMS 100 NT (check cable direction, see Figure 2 to Figure 4). ▶ Check mounting position (see Chapter 6). ▶ Clean the sensor. ▶ Make sure that the cables and sensor are located away from sources of electromagnetic interference.
Random door openings	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check influence of other infrared emitting sensors / devices. ▶ Clean the sensor and/or the vision shield. ▶ Make sure that the cables and sensor are located away from sources of electromagnetic interference. ▶ Check for breaks in the cables by feeling the cables by hand. ▶ Avoid interference from blinking lights or infrared light sources such as photo cells or other optical sensors. ▶ Check current supply from the used power supply (> 250 mA)

If a problem persists, please contact your local CEDES representative. Visit www.cedes.com for contact data.

10. Maintenance

Although the IMS 100 NT does not need regular maintenance, a periodic functional check is strongly recommended:

- ▶ Make sure the optical cover is clear of dirt and dust. If necessary, clean the cover with a soft towel.
- ▶ Check the mounting position, cable routing and connection of the sensor.

NOTICE

Damage to the optical elements

- ▶ Never use any solvents, cleaners or mechanically abrasive towels or high-pressure water to clean the sensor.
- ▶ Avoid scratching the optical covers while cleaning.

11. Disposal

The IMS 100 NT should only be replaced if a similar protection device is installed. Disposal should be done using the most up-to-date recycling technology according to local regulations and laws. There are no harmful materials used in the design and manufacture of the sensor. Traces of such dangerous materials may be found in the electronic components but not in quantities that are harmful.

12. Technical data

Optical

Detection height	0.6 ... 2.5 m
Detection area at 2 m	200 mm x 900 mm
Min. object detection at 2.5 m	50 mm

Mechanical

Dimensions (l × h × w)	132 × 36 × 34 mm
Housing material	Aluminum, PC
Enclosure rating	IP65
Temperatur range	-20 °C ... +60 °C

Electrical

Supply voltage U _{sp}	24 VDC ±20%	
Max. current consumption at 24 VDC	200 mA	
Output	PNP	
Max. output load	120 mA, 100 nF	
Output logic	LOW	Object
	HIGH	No object
Response time	350 ms	
Max. recalibration time	1.5 s	
Indication LED (red):	LED ON	Object detected
	LED OFF	No object detected

Connection cable and electrical connection

Length - sensor cable	0.5 m
Length - connection cable	2.8 m
Diameter	Ø 3.5 mm
Material	PVC, black
Connection	M8, 4-pin
Wires	AWG26
• brown	USP
• blue	GND (0 V)
• black	Output (PNP)
• white	Time-out selector (18 s or infinity)

General

Eye safety	EN 62471: 2008
EMC emmission	EN 12015:2014
EMC immunity	EN 12016:2013
Vibration	IEC 60068-2-6:2007
Shock	IEC 60068-2-27:2008
Cable durability	IEC 60227-2:2003
RoHS	2011/65/EU
Certificates	CE, CSA

Inhalt

1. Über diese Anleitung
 1.1 Massangaben
 1.2 Verwandte Dokumente
 1.3 CEDES Hauptsitz

2. Sicherheitshinweise
 2.1 Nicht bestimmungsgemässe Verwendung
 2.2 Gefahr durch Laserstrahlung

3. Symbole und Sicherheitshinweise
 3.1 Warnhinweiskategorien

4. Einleitung

5. Merkmale von IMS 100 NT
 5.1 Lieferumfang

6. Montage
 6.1 Hauptstromversorgung abschalten
 6.2 Mögliche Sensorpositionen
 6.3 Zentral öffnende Tür
 6.4 Rechts öffnende Türen
 6.5 Links öffnende Türen
 6.6 5 Grad-Halterung (5 degree bracket)
 6.7 Bei Bedarf - Spreitznieten lösen

7. Elektrische Anschlüsse
 7.1 Kabel- und elektrische Anschlüsse - IMS 100 NT
 7.2 Ausgangslogik
 7.3 Time-out Funktion
 7.4 Einbindung des IMS 100 NT
 7.5 Einschalten und Funktionsprüfung

8. LED-Anzeigen

9. Fehlerbehebung

10. Unterhalt

11. Entsorgung

12. Technische Daten

13. Abmessungen / Dimensions

1. Über diese Anleitung

13 Die Originalversion dieser Anleitung ist "IMS 10 NT Installation and Operation Manual" mit metrischer Vermassung.
 13
 13 Die Versionsnummer ist am unteren Rand jeder Seite abgedruckt.
 13
 14 Die aktuelle Version dieser Anleitung und verwandte Dokumente können auf www.cedes.com heruntergeladen werden.
 14
15 1.1 Massangaben
15 Alle Längen sind, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter (mm) vermasst.
 15
16 1.2 Verwandte Dokumente
 16 IMS 100 NT Datenblatt
 16 001 154 de
 16
17 1.3 CEDES Hauptsitz
 18 CEDES AG
 20 Science Park
 20 CH-7302 Landquart
 20 Schweiz
20

2. Sicherheitshinweise

**WICHTIG
 VOR DER MONTAGE LESEN!**

22 IMS 100 NT wurde mit den neuesten Systemen und Technologien entwickelt und hergestellt. Trotzdem können Schäden und Verletzungen auftreten.
22
23 Für sichere Arbeits- und Betriebsbedingungen:
23 ▶ Alle relevanten Dokumente lesen.
 ▶ Alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
24 ▶ Alle Warnungen in dieser Anleitung und auf dem Gerät beachten.
 ▶ Beschädigte Sensoren nicht mehr benutzen.
 ▶ Bedienungsanleitung beim Sensor aufbewahren

Wichtig:

IMS 100 NT darf nur in Verbindung mit einem Türsicherungssystem (z. B. Lichtvorhang, mechanische Flanke o. ä.) verwendet werden. Wird IMS 100 NT zusammen mit diesen Einrichtungen verwendet, liegt es in der Verantwortung des Monteurs, dass die Montage allen relevanten Gesetzen und Vorschriften zu infrarot- und fotoelektrischen Türsicherungsvorrichtungen entspricht!

Ausfallsicherer Betrieb:

Da Türsysteme nicht grundsätzlich ausfallsicher sind, kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass Türen schliessen, obwohl sich eine Person oder ein Gegenstand dazwischen befindet. Daher sind zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen vorgeschrieben, die verhindern, dass Aufzugsbenutzer durch die Aufzugstüren zu Schaden kommen. Derartige Gefahrensituationen muss die Aufzugssteuerung erkennen und den betreffenden Aufzug ausser Betrieb nehmen. Grundsätzlich können Türsicherungssysteme keine absolute Sicherheit für Aufzugsbenutzer bieten. Sie können nicht als ausfallsichere Komponenten des Türmechanismus eingesetzt werden. Diese Sicherheitsfunktion muss durch ausfallsichere Schliesskraftbegrenzer gegeben sein. IMS 100 NT darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Fachpersonal installiert werden! Der Monteur ist dazu verpflichtet, alle entsprechenden vor Ort geltenden Gesetze und Normen einzuhalten. Der Monteur oder Systemintegrator trägt die volle Verantwortung für die sichere Montage des Sensors. Der Planer und/oder Monteur und/oder Käufer tragen die volle Verantwortung für die Einhaltung aller relevanten Gesetze und Normen, die dieses Produkt betreffen, um einen sicheren Betrieb der gesamten Anwendung sicherzustellen. Sämtliche Änderungen an der Vorrichtung durch Käufer, Monteur oder Benutzer können zu unsicheren Betriebsbedingungen führen. CEDES übernimmt für Schäden, die durch solche Manipulationen entstanden sind, keine Haftung oder Garantieansprüche. Nichtbeachten kann Klagen durch Kunden hervorrufen, Rückrufmassnahmen, Sachschäden, Verletzungen oder Tod zur Folge haben.

2.1 Nicht bestimmungsgemässe Verwendung

IMS 100 NT darf **nicht** eingesetzt werden:

- Absicherung von gefährlichen Maschinen
- Anlagen in explosiven Atmosphären
- Anlagen in radioaktiven Atmosphären



Für Anwendungen dieser Art dürfen nur spezielle, dafür zugelassene Sicherheitsvorrichtungen eingesetzt werden. Andernfalls kann dies zu schweren Verletzungen, Todesfällen oder Sachschäden führen!

2.2 Gefahr durch Laserstrahlung



GEFAHR - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 4

Der Sensor sollte niemals geöffnet werden. Falls er versehentlich geöffnet ist, erreicht die Laserstrahlung Klasse 4. Exposition von Augen und Haut durch direkte oder Streustrahlung muss immer vermieden werden. Im Fall defekter oder fehlenden Linsen, sofort die Stromversorgung ausschalten.

3. Symbole und Sicherheitshinweise

Symbol	Bedeutung
▶	Einzelne Handlungsaufforderung ohne bestimmte Reihenfolge
1.	Handlungsaufforderung in einer bestimmten Reihenfolge
2.	
3.	
•	Aufzählungspunkt, Reihenfolge ist unerheblich
→	Verweis auf ein Kapitel, eine Abbildung oder Tabelle in diesem Dokument
Important	Wichtige Informationen zur richtigen Nutzung des Sensors

3.1 Warnhinweiskategorien

Warnung vor schwerwiegenden Gesundheitsgefahren

WARNUNG
Schwerwiegende Gesundheitsgefahren

Enthält wichtige Informationen zur sicheren Nutzung des Sensors. Nichtbeachten dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- ▶ Handlungsaufforderungen nach dreieckigen Pfeilen befolgen
- ▶ Die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 dieser Anleitung beachten

Hinweis auf mögliche Gesundheitsgefahren

VORSICHT
Mögliche Gesundheitsgefahren

Weist auf wesentliche Informationen zum sicheren Gebrauch des Sensors hin. Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Handlungsaufforderungen nach dreieckigen Pfeilen befolgen
- ▶ Die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 dieser Anleitung beachten

Hinweis auf Sachschäden

HINWEIS
Gefahr von Sachschäden

Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Schäden am Sensor, der Türsteuerung und/oder anderen Einrichtungen führen.

- ▶ Handlungsaufforderungen nach dreieckigen Pfeilen befolgen

4. Einleitung

Durch eine zusätzliche Sensorerfassung im Bereich vor dem Eingang der Aufzugskabine sorgt der Sensor IMS 100 NT bei Aufzugstürsicherungssystemen für ein noch höheres Mass an Sicherheit. Er wird in bestehende zweidimensionale (2D) Aufzugstürsicherungssysteme wie Lichtvorhänge, Einzellichtschranken oder mechanische Flanken integriert, um einen dreidimensionalen (3D) Schutz zu bieten. IMS 100 NT lässt sich sowohl für neu eingebaute Aufzugsanlagen als auch für die Modernisierung bereits bestehender Anlagen verwenden.

Als Erweiterung bestehender Türsicherungsvorrichtungen dient der Sensor IMS 100 NT dazu, Personen oder Objekte im Eingangsbereich einer Aufzugskabine zu erkennen. Das verwendete „Time of Flight“-Prinzip (TOF) ermöglicht es, zwischen bewegten oder statischen Personen oder Objekten zu unterscheiden. Das kompakte und schmale Gehäuse des Sensors eignet sich optimal für den Einbau bei engen Platzverhältnissen.

Wenn sich die Kabinentür öffnet, kalibriert sich IMS 100 NT Sensor sofort auf die Verhältnisse im Kabineneingangsbereich. Veränderungen zum Referenzbild werden folglich sofort erkannt. IMS 100 NT verhält sich ähnlich wie andere Türsicherungssysteme (z. B. Lichtvorhänge). Wenn der Sensor keine sich bewegenden Personen oder Objekte erfasst, ist der Halbleiter-Ausgang aktiv (HIGH, z. B. 24 VDC). Wird eine sich bewegende Person oder ein Objekt im Sensorfeld (ca. 900 mm breit und 200 mm tief) erfasst, geht der Halbleiter-Ausgang in den inaktiven Zustand über (LOW, z.B. 0 VDC). IMS 100 lässt sich auch so konfigurieren, dass der Halbleiter-Ausgang nach Ablauf eines festgelegten 18-Sekunden-Intervalls automatisch auf aktiv (HIGH, z. B. 24 VDC) umschaltet.




Abb. 1: IMS 100 NT - seitlich montiert für links und rechts öffnende Türen

5. Merkmale von IMS 100 NT

- Verhindert Unfälle
- Verhindert Schäden an Aufzugstüren
- Redundante Absicherung in Kombination mit dem Lichtvorhang
- Keine Einstellung des Überwachungsfeldes nötig
- Automatische Türerkennung dank TOF-Prinzip
- Sehr robuste Objekterkennung dank TOF-Prinzip
- Ideal für Nachrüstungen und Neuinstallationen
- Dank der Vorraumüberwachung kann die Türöffnungszeit reduziert werden

5.1 Lieferumfang

Das IMS 100 NT System besteht aus folgenden Komponenten:



- 1 × IMS 100 NT (vormontiert)
- 1 × Montagebox IMS 100 NT, Aufputzmontage
- 1 × Anschlusskabel (2.8 m)
- 1 × Beipack IMS 100 NT
- 1 × Montageanleitung
- 1 × Bohrschablone
- 1 × Schaltnetzteil 85 ...265 VAC (je nach Bestellung)

Wichtig:

Abhängig von den Anforderungen der jeweiligen Aufzugssteuerung lässt sich der CEDES Sensor IMS 100 NT auf verschiedene Art und Weise in eine neue oder bereits bestehende Aufzugskabine integrieren. In den folgenden Abschnitten finden Sie Beispiele für den Einbau des IMS 100 NT in ein bereits bestehendes System. Der Lieferumfang kann je nach Art des bestellten Systems variieren. Wenn Sie Fragen zum Lieferumfang haben oder Hilfe bei der Anwendung benötigen, wenden Sie sich bitte an CEDES oder an Ihren Händler vor Ort.

6. Montage

Den IMS 100 NT Sensor in folgenden Reihenfolge montieren:

- ▶ Stromversorgung abschalten und Aufzug eindeutig als „Ausser Betrieb“ kennzeichnen.
- ▶ Einbau des IMS 100 NT.
- ▶ Elektroinstallation und Integration des IMS 100 NT.
- ▶ Einschalten und Funktionsprüfung.

6.1 Hauptstromversorgung abschalten

Schalten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Versorgungsspannung aus, bevor Sie mit den Arbeiten am Aufzug beginnen. Kennzeichnen Sie den Aufzug eindeutig als „Ausser Betrieb“. Der Arbeitsbereich muss stets abgesperrt sein.

6.2 Mögliche Sensorpositionen

WICHTIG
für eine korrekte Montage

Kabelaustritt in Richtung rechten Türpfosten montieren (Abb. 2, Abb. 3, Abb. 4)

1. Zentral öffnende Tür

Der Sensor wird im Türrahmen in der Mitte der Türöffnung platziert.




Abb. 2: Einbauposition - zentral öffnende Tür

2. Rechts öffnende Tür

Der Sensor wird seitlich, so nah wie möglich am Anschlag, in den Türrahmen montiert.




Abb. 3: Einbauposition - rechts öffnende Tür

3. Links öffnende Tür

Der Sensor wird seitlich, so nah wie möglich am Anschlag, in den Türrahmen montiert.




Abb. 4: Einbauposition - links öffnende Tür

6.3 Zentral öffnende Tür

6.3.1 Aufputzmontage




Abb. 5: Aufputzmontage (zentral öffnende Tür)

Der Sensor ist auf die Türzarge (Kämpfer) zu montieren:





Abb. 6: Position der Montagebox auf der Türzarge (zentral öffnende Türen)

1. Für die Montagebox im Abstand von 100 mm zwei Löcher von 3.2 mm und für das Sensorkabel ein Loch von 10 mm in die Türzarge bohren (Abb. 7).

Hinweis:

Für eine vereinfachte Montage die mitgelieferte Bohrschablone verwenden.



* = **WICHTIG** für eine korrekte Montage:
Diese Mittellinie ist die Mitte der Aufzugstür

Abb. 7: Bohrschablone

2. Die Montagebox mit den beiden 3.5 mm Blechschrauben an der Türzarge befestigen.
3. Das Kabel durch das 10 mm Loch in der Türzarge führen und den vormontierten Sensor in die Montagebox schieben. Die Montagebox mit den beiden Spreitznieten befestigen.
4. Die Folie von der optischen Abdeckung erst nach dem elektrischen Anschluss entfernen, aber unbedingt vor dem Einschalten und der Funktionsprüfung.

6.3.2 Hinterwandmontage




Abb. 8: Hinterwandmontage (zentral öffnende Türen)

Der Sensor ist in die Türzarge (Kämpfer) zu montieren:





Abb. 9: Position des Rechtecks in der Türzarge (zentral öffnende Türen)

1. Ein Rechteck von 30 x 89 mm in die Türzarge schneiden.
2. Im Abstand von 120 mm (Abstand von Bohr- zu Bohrloch) zwei Löcher von 4.8 mm für den vormontierten Sensor in die Türzarge bohren (Abb. 10).

Hinweis:

Für eine vereinfachte Montage die mitgelieferte Schablone verwenden.



* = **WICHTIG** für eine korrekte Montage:
Diese Mittellinie ist die Mitte der Aufzugstür

Abb. 10: Schablone (Bohren und Ausschneiden)

3. Das Kabel und den vormontierten Sensor durch den Ausschnitt in der Türzarge führen und den Sensor mit den beiden Spreitznieten befestigen.
4. Die Folie von der optischen Abdeckung erst nach dem elektrischen Anschluss entfernen, aber unbedingt vor dem Einschalten und der Funktionsprüfung.

HINWEIS

Je weiter IMS 100 NT vom Türrahmen entfernt montiert wird, desto früher schaltet der Sensor in den Türmodus (Tür wurde erkannt) und erkennt keine Objekte mehr.

6.4 Rechts öffnende Türen

6.4.1 Aufputzmontage




Abb. 11: Aufputzmontage (rechts öffnende Türen)

Der Sensor ist auf die Türzarge (Kämpfer) zu montieren:




Abb. 12: Position der Montagebox auf der Türzarge (rechts öffnende Türen)

1. Für die Montagebox im Abstand von 100 mm zwei Löcher von 3.2 mm und für das Sensorkabel ein Loch von 10 mm in die Türzarge bohren (Abb. 13).

Hinweis:

Für eine vereinfachte Montage die mitgelieferte Bohrschablone verwenden




Abb. 13: Bohrschablone

2. Die Montagebox mit den beiden 3.5 mm Blechschrauben an der Türzarge befestigen.
3. Das Kabel durch das 10 mm Loch in der Türzarge führen und den vormontierten Sensor in die Montagebox schieben. Die Montagebox mit den beiden Spreitznieten befestigen.
4. Die Folie von der optischen Abdeckung erst nach dem elektrischen Anschluss entfernen, aber unbedingt vor dem Einschalten und der Funktionsprüfung.

6.4.2 Hinterwandmontage




Abb. 14: Hinterwandmontage (rechts öffnende Türen)

Der Sensor ist in die Türzarge (Kämpfer) zu montieren:




Abb. 15: Position des Rechtecks in der Türzarge (rechts öffnende Türen)

1. Ein Rechteck von 30 x 89 mm in die Türzarge schneiden.
2. Im Abstand von 120 mm (Abstand von Bohr- zu Bohrloch) zwei Löcher von 4.8 mm für den vormontierten Sensor in die Türzarge bohren (Abb. 16).

Hinweis:

Für eine vereinfachte Montage die mitgelieferte Schablone verwenden.




Abb. 16: Schablone (Bohren und Ausschneiden)

3. Das Kabel und den vormontierten Sensor durch den Ausschnitt in der Türzarge führen und den Sensor mit den beiden Spreitznieten befestigen.
4. Die Folie von der optischen Abdeckung erst nach dem elektrischen Anschluss entfernen, aber unbedingt vor dem Einschalten und der Funktionsprüfung.

6.5 Links öffnende Türen

HINWEIS

Je weiter IMS 100 NT vom Türrahmen entfernt montiert wird, desto früher schaltet der Sensor in den Türmodus (Tür wurde erkannt) und erkennt keine Objekte mehr.

6.5.1 Aufputzmontage




Abb. 17: Aufputzmontage (links öffnende Türen)

Der Sensor ist auf die Türzarge (Kämpfer) zu montieren:




Abb. 18: Position der Montagebox auf der Türzarge (links öffnende Türen)

1. Für die Montagebox im Abstand von 100 mm zwei Löcher von 3.2 mm und für das Sensorkabel ein Loch von 10 mm in die Türzarge bohren (Abb. 19).

Hinweis:

Für eine vereinfachte Montage die mitgelieferte Bohrschablone verwenden.




Abb. 19: Bohrschablone

2. Die Montagebox mit den beiden 3.5 mm Blechschrauben an der Türzarge befestigen.
3. Das Kabel durch das 10 mm Loch in der Türzarge führen und den vormontierten Sensor in die Montagebox schieben. Die Montagebox mit den beiden Spreitznieten befestigen.
4. Die Folie von der optischen Abdeckung erst nach dem elektrischen Anschluss entfernen, aber unbedingt vor dem Einschalten und der Funktionsprüfung.

6.5.2 Hinterwandmontage




Abb. 20: Hinterwandmontage (links öffnende Türen)

Der Sensor ist in die Türzarge (Kämpfer) zu montieren:




Abb. 21: Position des Rechtecks in der Türzarge (links öffnende Türen)

1. Ein Rechteck von 30 x 89 mm in die Türzarge schneiden.
2. Im Abstand von 120 mm (Abstand von Bohr- zu Bohrloch) zwei Löcher von 4.8 mm für den vormontierten Sensor in die Türzarge bohren (Abb. 22).

Hinweis:

Für eine vereinfachte Montage die mitgelieferte Schablone verwenden.




Abb. 22: Schablone (Bohren und Ausschneiden)

3. Das Kabel und den vormontierten Sensor durch den Ausschnitt in der Türzarge führen und den Sensor mit den beiden Spreitznieten befestigen.
4. Die Folie von der optischen Abdeckung erst nach dem elektrischen Anschluss entfernen, aber unbedingt vor dem Einschalten und der Funktionsprüfung.

6.6 5 Grad-Halterung (5 degree bracket)

Diese Halterung kommt zum Einsatz, wenn die Erfassung von Personen und/oder Objekten zu nah an der Aufzugstür stattfindet, d.h. die Person und/oder das Objekt wird zu spät erkannt.

Auch reduziert die Halterung die Einbauhöhe des Sensors. Dies kommt zum Tragen, wenn die verfügbare Höhe in der Türzarge (Kämpfer) zu knapp ist.

6.6.1 Austausch der Montagehalterung

1. Optische Abdeckung durch seitliches Schieben (entgegengesetzt vom Kabelaustritt) von der Befestigungsplatte lösen.
2. Die Befestigungsplatte durch Lösen der sechs Schrauben entfernen.
3. Vormontierte Montagehalterung durch die 5 Grad-Halterung ersetzen.
4. Anschliessend die Befestigungsplatte wieder mit den sechs Schrauben befestigen.
5. Optische Abdeckung fixieren:
 - ▶ Die Abdeckung an die rechte Seite der Befestigungsplatte positionieren (1).




Abb. 23: Positionierung der optischen Abdeckung (vorsichtige Handhabung)

- ▶ Anschliessend vorsichtig die linke Seite der Abdeckung nach unten drücken (2) und gleichzeitig von links nach rechts schieben (3). Die Abdeckung ist korrekt montiert wenn sie mittig platziert ist und sauber eingerastet ist.




Abb. 24: Optische Abdeckung - drücken (2) und schieben (3)

6.7 Bei Bedarf - Spreitznieten lösen

Zum Lösen der Spreitznieten vom Montagebügel einen kleinen, schmalen Schlitzschraubendreher verwenden (Abb. 25). Die Spreitznieten können mehrmals verwendet werden.




Abb. 25: Lösen der Spreitznieten

7. Elektrische Anschlüsse

Sicherstellen, dass die verfügbare Versorgungsspannung für IMS 100 NT bei +24 VDC $\pm 20\%$ liegt. Für einen einwandfreien Betrieb muss die Spannungsversorgung mindestens 250 mA liefern.

7.1 Kabel- und elektrische Anschlüsse - IMS 100 NT

Kabelfarbe	Anschluss an
Braun	USP = 24 VDC $\pm 20\%$
Blau	GND (0 VDC)
Schwarz	Ausgang (Signal "Tür wieder öffnen")
Weiss	Einstellung Time-out




Abb. 26: Elektrische Anschlüsse IMS 100 NT

7.2 Ausgangslogik

Ausgang	USP	0 V	
Status	Kein Objekt	Objekt erkannt	Türmodus
Ausgang	24 VDC HIGH	0 VDC LOW	24 VDC HIGH
Rote LED	AUS	EIN	Blinkend

Abb. 27: Ausgangslogik IMS 100 NT

HINWEIS

IMS 100 NT detektiert sich bewegende Personen und Objekte. Die Nachkalibrierungszeit des IMS 100 NT ist auf 1.5 s gesetzt. Das heisst, sobald sich ein Objekt länger als 1.5 s nicht bewegt, wird es ausgeblendet.

7.3 Time-out Funktion

Wird eine sich bewegende Person oder ein Objekt im Sensorfeld (ca. 900 mm breit und 200 mm tief) erfasst, geht der Halbleiter-Ausgang in den inaktiven Zustand über (LOW, z. B. 0 VDC).

IMS 100 NT lässt sich auch so konfigurieren, dass der Halbleiter-Ausgang nach Ablauf eines festgelegten 18-Sekunden-Intervalls automatisch auf aktiv (HIGH, z. B. 24 VDC) umschaltet.

Diese werden mit der Beschaltung des Time-out Selektors (weisser Draht) gewählt. Der Time-out Selektor muss entweder/oder angeschlossen werden (siehe Tabelle):

Anschluss Time-out Selektor (weisser Draht) entweder/oder an	Time-out Einstellung
Anschluss an U _{Sp}	18 s *
Anschluss an GND (0 VDC)	Unendlich

* = Der Timer beginnt mit der Zählung ab der ersten Sensorauslösung. Nach dieser Zeit wird der Sensor bis zum nächsten Öffnen der Tür abgeschaltet.

HINWEIS

IMS 100 NT erfüllt sämtliche Normen hinsichtlich elektromagnetischer Störungen (EMV), aber ein Schutz gegen Störungen ist dennoch zu empfehlen. Führen Sie daher die Anschlusskabel nicht zu nahe an Hochspannungs- und/oder Starkstromkabeln entlang. Um elektromagnetische Störungen zu vermeiden, sollten Sie die Kabel des IMS 100 NT ebenfalls nicht zu nahe am Motor des Türantriebs bzw. am Leistungsteil der Türsteuerung (VVVFAntriebe) entlang führen.

7.4 Einbindung des IMS 100 NT

Abhängig von den Anforderungen der jeweiligen Aufzugsteuerung lässt sich der IMS 100 NT Sensor auf verschiedene Art und Weise in eine neue oder bereits bestehende Aufzugskabine integrieren. Im folgenden Blockschaltbild finden Sie ein Beispiel für den Einbau des IMS 100 NT in ein bereits bestehendes System. Es stehen auch verschiedene andere Verfahren zur Integration des IMS 100 NT in bereits vorhandene Systeme zur Verfügung. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Anwendung benötigen, wenden Sie sich bitte an CEDES oder an Ihren Händler vor Ort.

Das Schaltnetzteil mit Ausgangsrelais (Art. Nr. 106 666 oder Art. Nr. 111 014) ermöglichen auf einfache Weise die Umwandlung von 85 ... 265 VAC Eingangsspannung in die zur Versorgung eines Türsicherungslichtvorhangs oder des IMS 100 NT erforderlichen 24 VDC sowie die Umwandlung vom Halbleiterausgang (PNP) in potentialfreie (Relais-) Kontakte.

Ein zusätzliches Umschaltrelais ist erforderlich, wenn es sich bei der bestehenden Logik des Lichtvorhangs um eine NC-Logik handelt, d. h. wenn die Aufzugssteuerung ein hohes Spannungssignal für die Meldung „kein Objekt“ benötigt. Verfügt der vorhandene Lichtvorhang bereits über ein Ausgangsrelais, ist lediglich eine logische UND-Verbindung der beiden Ausgangsrelais erforderlich.




Abb. 28: Einbindung von IMS 100 NT in ein bestehendes Lichtvorhangsystems




Abb. 29: Anschluss Schaltnetzteil von CEDES (Art. Nr. 106 666 / 111 014*)

7.5 Einschalten und Funktionsprüfung

Sobald IMS 100 NT und das dazugehörige Türsicherungs-system gemäss Ihren Aufzugsteuerungsanforderungen montiert und verkabelt sind, den Strom einschalten und überprüfen, ob der Sensor korrekt funktioniert. Wenn das CEDES Schaltnetzteil an 85 ... 265 VAC angeschlossen ist, leuchtet die grüne LED und zeigt an, dass 24 VDC für den Betrieb des IMS 100 NT Sensors anliegen und die Eingangsspannung zum Netzteil höher ist als 85 VAC.

IMS 100 NT hat eine einzelne rote LED, die den Ausgangsstatus anzeigt (7.2). Wenn diese rote LED leuchtet (d. h. EIN), hat IMS 100 NT eine sich bewegende Person oder ein Objekt erfasst und der Ausgang (schwarzer Ader) ist inaktiv (LOW, z. B. 0 VDC). Wenn diese LED nicht leuchtet (d. h. AUS), hat IMS 100 NT keine Personen oder Objekte erfasst und der Ausgang (schwarzer Draht) ist aktiv (HIGH, z. B. 24 VDC / U_{SP}); weitere Informationen zu anderen LED-Status unter Kapitel 9.

HINWEIS

IMS 100 NT ist ein intelligenter Sensor, der sich bei geschlossener Tür selbst überbrückt. Eine zusätzliche Türerkennung ist nicht erforderlich. Bei ordnungsgemäßer Montage bleibt IMS 100 NT bis ca. 100 ... 150 mm vor Türschliessung aktiv.

8. LED-Anzeigen

Rote LED	Anzeige
●	Objekt im IMS 100 NT Erfassungsbereich
○	<ul style="list-style-type: none"> Keine Netzspannung oder Kein Objekt erfasst oder Ruhemodus (reduzierte Abtastfrequenz)
⦿	<p>Langsames Blinken</p> <ul style="list-style-type: none"> Türmodus → Tür wurde erkannt Sensor blinkt, solange Tür geschlossen ist <p>Schnelles Blinken</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensor in Time-out (siehe Kapitel 7.3) Sensor blinkt bis zum Türmodus (Tür wurde erkannt)

● = LED ein ○ = LED aus ⦿ = LED blinkt

9. Fehlerbehebung

Problem	Massnahme
Keine Funktion, Tür offen	<ul style="list-style-type: none"> Stromversorgung überprüfen. Kabel überprüfen (elektrischer Anschluss zu 24 VDC). Funktion des Schaltnetzteils überprüfen.
Tür ständig offen	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Anschlüsse des Lichtvorhangs und des IMS 100 NT überprüfen. Ausrichtung IMS 100 NT überprüfen (Kabelrichtung überprüfen, siehe Abb. 2 bis Abb. 4).
Keine Personen oder Objekte bewegen sich im Erfassungsbereich von IMS 100 NT	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Anschlüsse an das Relais (COM, NO, NC) des Schaltnetzteils überprüfen. Montageposition überprüfen (siehe Kapitel 6). Optische Beeinflussung des IMS 100 NT auf den Lichtvorhang überprüfen. Sensor reinigen. Sicherstellen, dass sich keine EMV-Quellen in Nähe des Sensors und Kabel befinden.
Tür schliesst sich, obwohl sich Personen oder Objekte sich im Erfassungsbereich IMS 100 NT befinden	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Anschlüsse des Lichtvorhangs und des IMS 100 NT überprüfen. Elektrische Anschlüsse an das Relais (COM, NO, NC) des Schaltnetzteils überprüfen. Ausrichtung IMS 100 NT überprüfen (Kabelrichtung überprüfen, siehe Abb. 2 bis Abb. 4). Montageposition überprüfen (siehe Kapitel 6). Sensor reinigen. Sicherstellen, dass sich keine EMV-Quellen in Nähe des Sensors und Kabel befinden.
Tür öffnet sich willkürlich	<ul style="list-style-type: none"> Einfluss anderer Infrarotsensoren oder -geräte überprüfen. Sensor und/oder Vision Shield reinigen. Sicherstellen, dass sich keine EMV-Quellen in Nähe des Sensors und Kabel befinden. Kabel durch Abtasten mit der Hand auf Bruchstellen prüfen. Störungen durch Blinklichter oder Infrarot-Lichtquellen wie Fotozellen oder andere optischer Sensoren vermeiden. Stromversorgung der Versorgungsspannung überprüfen (> 250 mA).

Besteht das Problem weiterhin, muss der lokale CEDES-Vertreter kontaktiert werden. Aktuelle Kontaktdaten befinden sich unter www.cedes.com.

10. Unterhalt

IMS 100 NT ist für einen wartungsfreien Betrieb konstruiert. Eine regelmässige Funktionsüberprüfung und Reinigung wird aber dringend empfohlen:

- ▶ Sicherstellen, dass die optische Abdeckung frei von Schmutz und Staub sind. Wenn nötig die optischen Elemente mit einem weichen Tuch reinigen.
- ▶ Montageposition, Kabelführung und Verbindung zum Sensor überprüfen.

HINWEIS

Schäden am optischen Fenster

- ▶ Niemals Lösungs- und Reinigungsmittel, scheuernde Tücher oder Hochdruckreiniger zum Reinigen des Sensors verwenden.
- ▶ Beim Reinigen unbedingt ein Verkratzen der optischen Abdeckung vermeiden.

11. Entsorgung

IMS 100 NT darf nur ersetzt werden, wenn eine ähnliche Schutzvorrichtung angebracht wird. Die Entsorgung muss gemäss den neuesten bekannten Recyclingtechnologien und entsprechend den lokalen Bestimmungen und Vorschriften erfolgen.

Der Sensor enthält keine schädlichen Materialien. Auch in der Fertigung kommen keine schädlichen Materialien zum Einsatz. Spuren von schädlichen Stoffen können in den elektronischen Bauteilen vorkommen, jedoch nicht in gesundheitsschädlichen Mengen.

12. Technische Daten

Optisch

Überwachungshöhe	0.6 ... 2.5 m
Überwachungsbereich bei 2 m	200 mm x 900 mm
Min. Objekterkennung bei 2.5 m	50 mm

Mechanisch

Abmessungen (L x H x B)	132 x 36 x 34 mm
Gehäusematerial	Aluminium, PC
Schutzklasse	IP65
Temperaturbereich	-20 °C ... +60 °C

Elektrisch

Versorgungsspannung U _{SP}	24 VDC ±20 %	
Max. Stromaufnahme bei 24 VDC	200 mA	
Ausgang	PNP	
Max. Ausgangslast	120 mA, 100 nF	
Ausgangslogik	LOW	Objekt
	HIGH	Kein Objekt
Ansprechzeit	350 ms	
Max. Nachkalibrierungszeit	1.5 s	
LED-Anzeige (rot):	LED EIN	Objekt erkannt
	LED AUS	Kein Objekt erkannt

Anschlusskabel und elektrische Anschlüsse


Länge - Sensorkabel	0.5 m
Länge - Anschlusskabel	2.8 m
Durchmesser	Ø 3.5 mm
Material	PVC, schwarz
Anschluss	M8, 4-polig
Drähte	AWG26
• braun	USP
• blau	GND (0 V)
• schwarz	Ausgang (PNP)
• weiss	Time-out Selektor (18 s oder unendlich)

Allgemein


Augensicherheit	EN 62471: 2008
EMV-Emmission	EN 12015:2014
EMV-Immunität	EN 12016:2013
Vibration	IEC 60068-2-6:2007
Schock	IEC 60068-2-27:2008
Kabelbeständigkeit	IEC 60227-2:2003
RoHS	2011/65/EU
Zertifikate	CE, CSA

13. Abmessungen / Dimensions

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm



Vormontierter IMS 100 NT Sensor / Preassembled IMS 100 NT sensor



IMS 100 NT Sensorgehäuse / IMS 100 NT sensor body